



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по городу Биробиджану и Биробиджанскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЕАО

679016, ЕАО, г. Биробиджан, ул. Волочаевская - 3, тел. 4-00-09

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание N 109/ 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Федеральному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Силяева Д.В. № 109 от 05.12.2018, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период:

«17» декабря 2018 г. с 14 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин

«24» декабря 2018 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 30 мин

«~~26~~» декабря 2018 г. с 16 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин

проведена плановая выездная проверка государственным инспектором г. Биробиджана и Биробиджанского района по пожарному надзору Мереуца Анастасией Евгеньевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещения: Федерального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Еврейской автономной области» расположенного по адресу: ЕАО г. Биробиджан пер. Аремовский, 10

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Коргиной Натальей Юрьевной - директор;

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

N Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лестница 3-го типа не в полной мере соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности: - конструкция пожарной лестницы не окрашена и не огрунтована. - нижняя часть конструкции лестницы, не прикреплена к стене здания. - ступень лестницы №15 имеет деформацию.	ГОСТ 53254-2009, п. 5.5., п. 5.6, п. 7.2.	01.08.19	

2.	На объекте, система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу сигналов о возникновении пожара с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ФЗ № 123 ст. 83 п.7	01.08.19	
----	---	---------------------	----------	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Биробиджана
и Биробиджанского района по пожарному надзору

Мереуца А.Е.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

"26" декабря 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

"26" декабря 2018 г.



(подпись)

М.Л.П. *

директор Корнеенко Н.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)